# 社会資本総合整備計画　　事後評価書

令和08年10月09日

| | |
|---|---|
| 計画の名称 | 坂井市における循環のみちの実現その３ |
| 計画の期間 | 令和０３年度　～　令和０７年度　(5年間) |
| 重点配分対象の該当 | |
| 交付対象 | 坂井市 |
| 計画の目標 | 下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。 |

| 全体事業費（百万円） | 合計（A＋B＋C＋D） | 1,318 | A | 1,318 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D） | 0 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | R3当初 | R4末 | R7末 |
| 1 | 下水道処理人口普及率を98%から100%に増加させる。 | | | |
| | 下水道処理人口普及率<br>下水道処理人口／行政区域内人口 | 98% | 99% | 100% |
| 2 | 雨水ポンプ施設3箇所及び汚水中継ポンプ場施設8箇所の耐水化工事の実施率を0%から100%に増加させる。 | | | |
| | 施設の耐水化工事の実施率<br>耐水化工事実施済の施設数／耐水化対象施設数 | 0% | 50% | 100% |
| 3 | ストックマネジメント計画に基づいた計画期間中の改築率を0%から100%に増加させる。 | | | |
| | ストックマネジメント計画に基づいた計画期間中の改築率<br>ストックマネジメント計画による改築済の施設数／改築が必要な施設数 | 0% | 50% | 100% |
| 4 | 雨水ポンプ施設及び汚水中継ポンプ場施設の耐震診断の実施率を0%から60%に増加させる。 | | | |
| | 施設の耐震診断の実施率<br>耐震診断実施済の施設数 ／耐震診断対象施設数 | 0% | 0% | 55% |
| 5 | 内水浸水想定区域図作成割合を計画期間中0%から100%に増加させる。 | | | |
| | 内水浸水想定区域図の進捗率<br>内水浸水想定区域図作成進捗状況／内水浸水想定区域図作成 | 0% | 0% | 100% |
| | | | | |
| | | | | |

| 備考等 | 個別施設計画を含む | － | 国土強靱化を含む | － | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |



案件番号：　0000780172

A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別１ | 種別２ | 要素となる事業名（事業箇所） | 事業内容（延長・面積等） | 市区町村名／港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | 全体事業費（百万円） | 費用便益比 | 個別施設計画策定状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | A07-001 | 下水道 | 一般 | 坂井市 | 直接 | 坂井市 | 管渠（汚水） | 新設 | 未普及解消 | 汚水管φ150㎜～ | 丸岡・春江・坂井処理区 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 550 | | － |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A07-002 | 下水道 | 一般 | 坂井市 | 直接 | 坂井市 | ポンプ場 | 改築 | 耐水化 | 計画策定　N=11施設，耐水化工事　N=11施設 | 三国・春江処理区 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 100 | | 未策定 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A07-003 | 下水道 | 一般 | 坂井市 | 直接 | 坂井市 | － | 改築 | ストックマネジメント | 中継ポンプ場等の改築 | 丸岡・三国・春江・坂井処理区 | | ■ | ■ | ■ | ■ | 500 | | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ストックマネジメント計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A07-004 | 下水道 | 一般 | 坂井市 | 直接 | 坂井市 | ポンプ場 | 改築 | 耐震化 | 耐震診断業務　N=５箇所 | 三国処理区 | | | ■ | ■ | ■ | 100 | | 未策定 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A07-005 | 下水道 | 一般 | 坂井市 | 直接 | 坂井市 | － | 新設 | 内水浸水リスクマネジメント推進事業 | 雨水出水浸水想定区域図策定 | 三国・丸岡・春江・坂井処理区 | | | ■ | ■ | ■ | 50 | | － |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 内水浸水リスクマネジメント推進事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A07-006 | 下水道 | 一般 | 坂井市 | 直接 | 坂井市 | － | － | ウォーターPPP導入可能性調査 | 民間事業者の参入可能性調査、基本事項の整理、検討条件の把握、費用効果の試算、総合評価 | 坂井市 | | | ■ | | | 18 | | － |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



案件番号：　0000780172

A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別１ | 種別２ | 要素となる事業名（事業箇所） | 事業内容（延長・面積等） | 市区町村名／港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | 全体事業費（百万円） | 費用便益比 | 個別施設計画策定状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 1,318 | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 1,318 | | |



案件番号： 0000780172

## 事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

| 事後評価の実施体制 | 事後評価の実施時期 |
|---|---|
| 坂井市上下水道課内で評価を実施。 | 令和８年10月 |
| | 公表の方法 |
| | 坂井市ホームページ |

○事業効果の発現状況

| | |
|---|---|
| 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況 | ・下水道の整備人口普及率が令和3年度当初実績値98.9%から令和7年度末実績値99.5%に向上したことにより、公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全に寄与した。<br>・中継ポンプ場の耐震化を推進し、災害時における安定した下水道サービスの確保に寄与した。<br>・MP設備の更新を実施したことで、施設の健全性及び安全性の向上を図るとともに、故障リスクの低減及び施設の長寿命化を実現した。<br>・内水浸水想定区域図を作成し、浸水被害の軽減に向けた防災・減災対策の推進及び住民の安全確保に寄与した。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の<br>効果の発現状況（必要に応じて記述） | |

○特記事項（今後の方針等）

令和8年度から新たな社会資本総合整備計画である「坂井市における循環のみちの実現その４」において、次の事業を実施し、安全・安心、快適な暮らしを実現し良好な環境を創造する。
・下水道処理人口普及率100%を目指す。
・汚水中継ポンプ場および雨水ポンプ場の耐震診断を実施し、その結果をもとに耐震化を行う。
・ストックマネジメント修繕計画（ポンプ場等）に基づき、下水道施設の改築更新を行う。

| ○目標値の達成状況 | | | |
|---|---|---|---|
| 番号 | 指標（略称） | | |
| | 目標値／実績値 | | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 下水道処理人口（人）/行政区域内人口（人） | | |
| | 最　終<br>目標値 | 100% | 地形条件や施工条件等により整備が困難な区域が残ったため、整備率が100%に達しなかった。 |
| | 最　終<br>実績値 | 99% | |
| 2 | 耐水化を実施した雨水ポンプ場及び中継ポンプ場の箇所数/雨水ポンプ場及び中継ポンプ場の総数 | | |
| | 最　終<br>目標値 | 100% | 優先順位の高い耐震化を優先したため。 |
| | 最　終<br>実績値 | 0% | |
| 3 | 更新したMPの箇所数/計画に基づいたMPの更新予定箇所数 | | |
| | 最　終<br>目標値 | 100% | 予算の範囲内でMPの更新を行ったため。 |
| | 最　終<br>実績値 | 45% | |
| 4 | 耐震診断を実施した雨水ポンプ場及び中継ポンプ場の箇所数/雨水ポンプ場及び中継ポンプ場の総数 | | |
| | 最　終<br>目標値 | 55% | 予算の範囲内でMPの更新を行ったため。 |
| | 最　終<br>実績値 | 33% | |
| 5 | 内水浸水想定区域図 | | |
| | 最　終<br>目標値 | 100% | 達成 |
| | 最　終<br>実績値 | 100% | |



案件番号：0000780172