坂監第 511 号
令和7年10月7日

入札参加者 様

坂井市財務部監理課長
(公 印 省 略)

回 答 書

令和7年10月22日執行の入札案件について、下記のとおり質疑がありましたので回答いたします。

記

入札案件：愛宕団地1号館耐震改修工事（建築）

質疑番号	回 答
1	<p>Q:A-08 図仕上表 玄関・洗面に手摺とありますが形状・位置が不明です。A-33～35（展開図）にて形状・位置の指示をお願いします。</p> <p>A: 別紙図面（Q1 回答 1/3～Q1 回答 3/3）のとおりです。</p>
2	<p>Q: 木工事 樹種について 設計書 P29・30 敷居：米ツガとありますが、玄関上がり框・建具枠・額縁もツガ集成材と考えて宜しいですか</p> <p>A: 上がり框はマツ修正材、建具枠・額縁はスギとしてください。</p>
3	<p>Q: 設計書 P101 その他工事 受水槽基礎について W6730 x D2300 x H950 1カ所とあります。形状・詳細の教示をお願いします。</p> <p>A: 別紙図面（Q3 回答）のとおりです。こちらの形状で積算ください。</p>