

坂監第 524 号
令和7年10月9日

入札参加者 様

坂井市財務部監理課長
(公 印 省 略)

回 答 書

令和7年10月22日執行の入札案件について、下記のとおり質疑がありましたので回答いたします。

記

入札案件：愛宕団地1号館耐震改修工事（建築）

質疑番号	回 答
1	Q:受水槽基礎の詳細図がありません。ご指示下さい。
	A: 別紙図面（Q1 回答）のとおりです。こちらの形状で積算ください。
2	Q:各部屋の流し台は建築工事、ユニットバスは衛生器具と同様、設備工事と考えればよろしいでしょうか。
	A: 流し台は建築工事、ユニットバスは別途工事（機械設備工事）です。
3	Q: 各部屋の押入中段、枕棚等は既製品で考えれば宜しいでしょうか。
	A: 造作で積算ください。
4	Q: 足場の養生ネットは防音ネットを使用しなくてもいいですか。
	A: 防災のメッシュシート I 類です。