

坂監第 524 号
令和7年10月9日

入札参加者 様

坂井市財務部監理課長
(公 印 省 略)

回 答 書

令和7年10月22日執行の入札案件について、下記のとおり質疑がありましたので回答いたします。

記

入札案件：愛宕団地1号館耐震改修工事（電気）

質疑番号	回 答
1	Q:設計書 細目別内訳 21 に記載されている自動点滅器 3A、照明器具 X の位置を教えてください。
	A:別紙図面（Q1 回答）のとおりです。なお、LED 照明のポールライト 2 台です。
2	Q:設計書 細目別内訳 21 に記載されている照明器具 X の参考品番を教えてください。
	A:参考品番は次の通りです。LED 照明器具投光器：NYS15041K LE7、塗装ポール H=4.5m: DYDX2409H、街路灯アーム 1 灯用: DYDX4066