

坂監第 512 号
令和7年10月7日

入札参加者 様

坂井市財務部監理課長
(公 印 省 略)

回 答 書

令和7年10月22日執行の入札案件について、下記のとおり質疑がありましたので回答いたします。

記

入札案件：愛宕団地1号館耐震改修工事（機械）

質疑番号	回 答
1	Q: 1.給排水衛生設備について ① 設計書に記載のある【受水槽廻り1式】と【給水制御設備工事1式】について、下位明細がありません。設計図を元に積算し、相当額を計上すればよろしいでしょうか。 ② 各戸に取り付ける水道メーターですが、設計図面では【貸与品】となっていますが設計書では【パルス式量水器】が戸数分計上されています。どちらを正とすればよろしいでしょうか。
	A: ①について、設計図（M-19）を元に積算ください。 ②について、積算の際はパルス式量水器を戸数分計上ください。
2	Q: 2.換気設備について ① 設計図面に【将来エアコン配管用壁貫通箇所】の表記が各戸にありますが、設計書に項目の記載がありません。別途工事と考えればよろしいでしょうか。
	A: ①について、細目別内訳の改修工事/住戸内工事/（空調換気設備）/機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)100φで各住戸分計上しています。

3	Q: 3.撤去工事について (給排水) ① 設計書に記載のある【配管撤去1式】と【桝撤去1式】について、下位明細がありません。設計図を元に積算し、相当額を計上すればよろしいでしょうか。 (換気) ② 設計書に記載のある【ダクト貫通補修 100φ×300mm】について、具体的な仕様をご指示ください。
	A: ①について、設計図 (M-06) を元に積算ください。 ②について、コンクリート充填です。