

入札参加者 様

坂井市財務部監理課長  
( 公 印 省 略 )

## 回 答 書

令和8年 5月13日執行の入札案件について、下記のとおり質疑がありましたので回答いたします。

### 記

入札案件：春江小学校屋内運動場屋根改修工事

質疑番号	回 答
1	Q: 外部足場について、桁行とはグラウンド側・校舎側 全面足場の設計ですか。
	A: 本設計では全面足場を想定しておりますが、実施に際しての足場配置および施工方法については、別途協議の上で決定するものとします。
2	Q: グラウンドに重機・トラックの走行は、できますか。
	A: グラウンドは、別途協議の上で走行可能としますが、状況により養生が必要となる場合があります。なお、損傷が生じた場合には、原状復旧を要します。
3	Q: 洗浄水は、学校で借りれますか。
	A: 工事用に学校用水は有償で利用可能です。
4	Q: トップライト斜面の足場単価は、技術料・部材損金を見ていますか。
	A: 足場単価には、技術料および部材損金が含まれております。
5	Q: 建地屋根ズリ止めに雪止め金具を使用します。補修塗りは、エバーコートゼロ1H 手作業となります。よろしいですか。
	A: 施工の過程で補修塗りが必要となる箇所が生じることが想定されますが、その場合は塗膜防水を手作業で行う対応で問題ありません。
6	Q: 妻側笠木撤去・処分ですか。下地栈木も取り替えですか。
	A: 妻側の笠木については、板金部分のみを撤去・処分し、下地等は既存のままとする想定です。