

坂監第 87 号
令和8年4月24日

入札参加者 様

坂井市財務部監理課長
(公 印 省 略)

回 答 書

令和8年5月13日執行の入札案件について、下記のとおり質疑がありましたので回答いたします。

記

入札案件：東十郷中央公園全天候型多目的施設新築工事

質疑番号	回 答
1	<p>Q:鉄骨：トラス鉄骨の現場組立についてですが、端部から中央に向けトラスを組み上げ・位置調整を行う際、部材の荷重支持が必要です。設計書細目別 P.15 にある直接仮設の項目では内部足場（手すり先行方式）1式の表記です。現時点で鉄骨メーカーに問合せ中ですが、回答は得られていません。当該作業を行うための支保工等について、見解をお教え願います。</p> <p>A:支保工等も含んでいます。その他必要な仮設が出てきた際は協議・検討します。</p>
2	<p>Q:電気設備工事：自動火災報知設備 図面 E-07, E-08 には電線管 (E25) が表記されていますが、設計書には電線管 (E19) のみの記載となっています。数量計上の確認をお願いいたします。</p> <p>A:図面 E-07, E-08 が正しいです。また、設計書の数量で積算ください。なお、施工の際に変更が必要となれば協議・検討します。</p>