

坂監第 277 号
令和7年7月13日

入札参加者 様

坂井市財務部監理課長
(公 印 省 略)

回 答 書

令和8年7月22日執行の入札案件について、下記のとおり質疑がありましたので回答いたします。

記

入札案件： 坂井グラウンド防球ネット増設工事

質疑番号	回 答
1-1	Q: 当工事に関する使用資材の変更につきまして ＊防球ネット 設計指定＝イザナス HZ45mm目 Φ1.47 →同等品 ネット変更＝超高分子量ポリエチレン 40mm目 Φ1.50 同等品は福井県産品です。別紙カタログ、構造計算書添付します。 A: 防球ネットについては、設計図書に示す性能と同等以上の性能を有することが確認できる資料を提出し、監督職員の承認を受けた場合に限り使用可能とします。なお、質疑書に添付された製品については、同等品として提案することを妨げるものではありませんが、採用を事前に保証するものではありません。契約後に性能、品質、耐久性等を確認したうえで最終判断します。
1-2	Q: 当工事に関する使用資材の変更につきまして ＊中間柱・端末柱 設計 Φ216.3 x 6.0 STK540 → 変更 下柱 Φ216.3 x 6.3 x 6.5m STK590 上柱 Φ190.7 x 3.5 x 6.9m STK590 変更によるポール強度の問題はありません。 別紙構造計算書を添付させていただきます。

	A: 支柱については、設計図書に示す性能及び構造安全性と同等以上であることが確認できる資料を提出し、監督職員の承認を受けた場合に限り使用可能とします。なお、質疑書に添付された構造計算書による提案を妨げるものではありませんが、採用を事前に保証するものではありません。契約後に構造安全性、品質及び防食性能等を確認したうえで最終判断します。
--	--