JWWA−GLP053
水道ＧＬＰ認定

水 質 検 査 結 果 書

環研 第26K-0055103号
令和 8年10月14日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年10月 5日
依頼者	荏原商事株式会社 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社　北陸環境科学研究所
〒910-0026　福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者　　佐々木　滋

採水年月日及び時刻	令和 8年10月 5日　　11時20分	天　候	前日:　雨		
検 体 の 種 類	浄水		当日:　曇り		
水　道　名	池上地区	気　温	21.0 ℃	水　温	23.5 ℃
採 水 場 所	-----	採水者	宗京 則幸		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特 記 事 項	(業務名) 坂井市上水道施設運転管理業務包括委託法定水質検査及び臨時水質検査	遊離残留塩素	0.30 mg/L		

番号	項　目	検査結果	基準値	番号	項　目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	0.008 mg/L	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	0.009 mg/L	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	-----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	-----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	-----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	-----	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	-----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	-----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	-----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39 mg/L	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	8.3 mg/L	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	-----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	-----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	-----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	-----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	-----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	-----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	-----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	-----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	-----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	-----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	-----	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	7.2	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	-----	0.01 mg/L 以下	49	味	異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	0.11 mg/L	0.6 mg/L 以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	51	色度	0.5 度　未満	5 度　以下
24	クロロホルム	0.017 mg/L	0.06 mg/L 以下	52	濁度	0.1 度　未満	2 度　以下
25	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下		----	----	
26	ジブロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	0.029 mg/L	0.1 mg/L 以下				

検　査　期　日	令和 8年10月 5日　～　令和 8年10月14日
検　査　方　法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目（項目番号 1～52）

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

水 質 検 査 結 果 書

環研 第26K-0055105号
令和 8年10月14日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年10月 5日
依頼者	荏原商事株式会社 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年10月 5日 12時55分	天候	前日： 雨		
検体の種類	浄水		当日： 曇り		
水道名	梶地区	気温	20.0 ℃	水温	23.8 ℃
採水場所	-----	採水者	宗京 則幸		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	(業務名) 坂井市上水道施設運転管理業務包括委託法定水質検査及び臨時水質検査	遊離残留塩素	0.30 mg/L		

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	0.007 mg/L	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	-----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	-----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	-----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	-----	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	-----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	-----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	-----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.37 mg/L	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	8.2 mg/L	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	-----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	-----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	-----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	-----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	-----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	-----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	-----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	-----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	-----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	-----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	-----	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	7.1	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	-----	0.01 mg/L 以下	49	味	異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	0.11 mg/L	0.6 mg/L 以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	51	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
24	クロロホルム	0.014 mg/L	0.06 mg/L 以下	52	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下		-----	-----	
26	ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	0.023 mg/L	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年10月 5日 ～ 令和 8年10月14日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目（項目番号 1～52）

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

水 質 検 査 結 果 書

環研 第26K-0055106号
令和 8年10月14日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年10月 5日
依頼者	荏原商事株式会社 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年10月 5日 13時35分	天 候	前日: 雨 当日: 曇り
検体の種類	浄水	気 温	20.0 ℃ 水 温 23.3 ℃
水 道 名	東尋坊地区	採水者	宗京 則幸
採水場所	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特記事項	(業務名) 坂井市上水道施設運転管理業務包括委託法定水質検査及び臨時水質検査	遊離残留塩素	0.20 mg/L

番号	項 目	検査結果	基準値	番号	項 目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	0.008 mg/L	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	0.008 mg/L	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45 mg/L	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	8.7 mg/L	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	----	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	7.1	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	49	味	異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	0.11 mg/L	0.6 mg/L 以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	51	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
24	クロロホルム	0.014 mg/L	0.06 mg/L 以下	52	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下		----	----	
26	ジブロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	0.025 mg/L	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年10月 5日 ～ 令和 8年10月14日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目（項目番号 1～52）

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

水質検査結果書

環研 第26K-0055107号
令和 8年10月14日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年10月 5日
依頼者	荏原商事株式会社 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年10月 5日 10時45分	天候	前日： 雨	
検体の種類	浄水		当日： 曇り	
水道名	米納津地区	気温	21.0 ℃	水温 25.2 ℃
採水場所	-----	採水者	宗京 則幸	
		所属	(株) 北陸環境科学研究所	
特記事項	(業務名) 坂井市上水道施設運転管理業務包括委託法定水質検査及び臨時水質検査	遊離残留塩素	0.25 mg/L	

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	0.009 mg/L	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	0.009 mg/L	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	-----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	-----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	-----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	-----	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	-----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	-----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	-----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.50 mg/L	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	9.0 mg/L	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	-----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	-----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	-----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	-----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	-----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	-----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	-----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	-----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	-----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	-----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	-----	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	7.3	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	-----	0.01 mg/L 以下	49	味	異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	0.13 mg/L	0.6 mg/L 以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	51	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
24	クロロホルム	0.017 mg/L	0.06 mg/L 以下	52	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下		-----	-----	
26	ジブロモクロロメタン	0.004 mg/L	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	0.030 mg/L	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年10月 5日 ～ 令和 8年10月14日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目（項目番号 1～52）

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

水質検査結果書

環研 第26K-0055104号
令和 8年10月14日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年10月 5日
依頼者	荏原商事株式会社 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社　北陸環境科学研究所
〒910-0026　福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771　FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者　　佐々木　滋

採水年月日及び時刻	令和 8年10月 5日　　10時10分	天候	前日：雨		
検体の種類	浄水		当日：曇り		
水道名	川崎地区	気温	20.0 ℃	水温	24.7 ℃
採水場所	-----	採水者	宗京 則幸		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	(業務名) 坂井市上水道施設運転管理業務包括委託法定水質検査及び臨時水質検査	遊離残留塩素	0.30 mg/L		

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	0.008 mg/L	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	-----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	-----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	-----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	-----	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	-----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	-----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	-----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.50 mg/L	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	8.9 mg/L	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	-----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	-----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	-----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	-----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	-----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	-----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	-----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	-----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	-----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	-----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	-----	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	7.1	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	-----	0.01 mg/L 以下	49	味	異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	0.10 mg/L	0.6 mg/L 以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	51	色度	0.5 度　未満	5 度　以下
24	クロロホルム	0.016 mg/L	0.06 mg/L 以下	52	濁度	0.1 度　未満	2 度　以下
25	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下		-----	-----	
26	ジブロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	0.027 mg/L	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年10月 5日　～　令和 8年10月14日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目（項目番号 1～52）