JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

水質検査結果書

環研 第26K-0055301号
令和 8年10月14日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年10月 5日
依頼者	坂井市役所 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市八重巻 4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年10月 5日 9時15分	天候	前日： 雨	
検体の種類	浄水		当日： 曇り	
水道名	御油田地区	気温	19.0 ℃	水温 25.8 ℃
採水場所	----	採水者	宗京 則幸	
		所属	（株）北陸環境科学研究所	
特記事項	（業務名）令和8年度 坂井市上水道水質検査業務(PFOS及びPFOA)	遊離残留塩素	0.20 mg/L	

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	----	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	----	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	----	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	----	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	0.000001 mg/L	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	----	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	49	味	----	異常でないこと
22	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	50	臭気	----	異常でないこと
23	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	51	色度	----	5 度 以下
24	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	52	濁度	----	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下		----	----	
26	ジブロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年10月 5日 ～ 令和 8年10月14日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目（項目番号 1～52）

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

環研 第26K-0055302号
令和 8年10月14日

水質検査結果書

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年10月 5日
依頼者	坂井市役所 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社　北陸環境科学研究所
〒910-0026　福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771　FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者　　佐々木　滋

採水年月日及び時刻	令和 8年10月 5日　9時50分	天候	前日：雨		
検体の種類	浄水		当日：曇り		
水道名	木部新保地区	気温	20.0 ℃	水温	24.9 ℃
採水場所	-----	採水者	宗京 則幸		
		所属	（株）北陸環境科学研究所		
特記事項	（業務名）令和8年度 坂井市上水道水質検査業務(PFOS及びPFOA)	遊離残留塩素	0.30 mg/L		

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	-----	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	-----	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	-----	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	-----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	-----	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	-----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	-----	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	-----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	-----	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	-----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	-----	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	-----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-----	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	-----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-----	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	-----	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	-----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	-----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	-----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	-----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	-----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	-----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	-----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	-----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	-----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	-----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-----	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	0.000002 mg/L	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	-----	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	-----	0.01 mg/L 以下	49	味	-----	異常でないこと
22	塩素酸	-----	0.6 mg/L 以下	50	臭気	-----	異常でないこと
23	クロロ酢酸	-----	0.02 mg/L 以下	51	色度	-----	5 度　以下
24	クロロホルム	-----	0.06 mg/L 以下	52	濁度	-----	2 度　以下
25	ジクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下		-----	-----	
26	ジブロモクロロメタン	-----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	-----	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	-----	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年10月 5日　～　令和 8年10月14日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目（項目番号 1～52）

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

水質検査結果書

環研 第26K-0055303号
令和 8年10月14日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年10月 5日
依頼者	坂井市役所 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年10月 5日 11時20分	天候	前日： 雨	
検体の種類	浄水		当日： 曇り	
水道名	池上地区	気温	21.0 ℃	水温 23.5 ℃
採水場所	-----	採水者	宗京 則幸	
		所属	（株）北陸環境科学研究所	
特記事項	（業務名）令和8年度 坂井市上水道水質検査業務（PFOS及びPFOA）	遊離残留塩素	0.30 mg/L	

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	-----	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	-----	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	-----	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	-----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	-----	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	-----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	-----	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	-----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	-----	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	-----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	-----	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	-----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-----	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	-----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-----	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	-----	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	-----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	-----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	-----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	-----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	-----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	-----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	-----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	-----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	-----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	-----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	-----	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	0.000002 mg/L	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	-----	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	-----	0.01 mg/L 以下	49	味	-----	異常でないこと
22	塩素酸	-----	0.6 mg/L 以下	50	臭気	-----	異常でないこと
23	クロロ酢酸	-----	0.02 mg/L 以下	51	色度	-----	5 度 以下
24	クロロホルム	-----	0.06 mg/L 以下	52	濁度	-----	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下		-----	-----	
26	ジブロモクロロメタン	-----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	-----	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	-----	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年10月 5日 ～ 令和 8年10月14日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目（項目番号 1～52）

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

水質検査結果書

環研 第26K-0055304号
令和 8年10月14日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年10月 5日
依頼者	坂井市役所 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社　北陸環境科学研究所
〒910-0026　福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者　佐々木　滋

採水年月日及び時刻	令和 8年10月 5日　10時10分	天候	前日: 雨		
検体の種類	浄水		当日: 曇り		
水道名	川崎地区	気温	20.0 ℃	水温	24.7 ℃
採水場所	-----	採水者	宗京 則幸		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	(業務名) 令和8年度 坂井市上水道水質検査業務(PFOS及びPFOA)	遊離残留塩素	0.30 mg/L		

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	-----	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	-----	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	-----	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	-----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	-----	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	-----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	-----	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	-----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	-----	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	-----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	-----	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	-----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-----	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	-----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-----	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	-----	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	-----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	-----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	-----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	-----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	-----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	-----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	-----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	-----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	-----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	-----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-----	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	0.000002 mg/L	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	-----	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	-----	0.01 mg/L 以下	49	味	-----	異常でないこと
22	塩素酸	-----	0.6 mg/L 以下	50	臭気	-----	異常でないこと
23	クロロ酢酸	-----	0.02 mg/L 以下	51	色度	-----	5 度　以下
24	クロロホルム	-----	0.06 mg/L 以下	52	濁度	-----	2 度　以下
25	ジクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下		-----	-----	
26	ジブロモクロロメタン	-----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	-----	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	-----	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年10月 5日　～　令和 8年10月14日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目（項目番号 1～52）

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

水質検査結果書

環研 第26K-0055305号
令和 8年10月14日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年10月 5日
依頼者	坂井市役所 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年10月 5日 12時55分	天候	前日： 雨		
検体の種類	浄水		当日： 曇り		
水道名	梶地区	気温	20.0 ℃	水温	23.8 ℃
採水場所	-----	採水者	宗京 則幸		
		所属	（株）北陸環境科学研究所		
特記事項	（業務名）令和8年度 坂井市上水道水質検査業務(PFOS及びPFOA)	遊離残留塩素	0.30 mg/L		

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	-----	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	-----	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	-----	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	-----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	-----	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	-----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	-----	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	-----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	-----	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	-----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	-----	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	-----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-----	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	-----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-----	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	-----	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	-----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	-----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	-----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	-----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	-----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	-----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	-----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	-----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	-----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	-----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-----	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	0.000001 mg/L	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	-----	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	-----	0.01 mg/L 以下	49	味	-----	異常でないこと
22	塩素酸	-----	0.6 mg/L 以下	50	臭気	-----	異常でないこと
23	クロロ酢酸	-----	0.02 mg/L 以下	51	色度	-----	5 度 以下
24	クロロホルム	-----	0.06 mg/L 以下	52	濁度	-----	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下		-----	-----	
26	ジブロモクロロメタン	-----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	-----	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	-----	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年10月 5日 ～ 令和 8年10月14日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目（項目番号 1～52）

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

水質検査結果書

環研 第26K-0055306号
令和 8年10月14日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年10月 5日
依頼者	坂井市役所 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年10月 5日 13時35分	天候	前日： 雨	
検体の種類	浄水		当日： 曇り	
水道名	東尋坊地区	気温	20.0 ℃	水温 23.3 ℃
採水場所	-----	採水者	宗京 則幸	
		所属	(株) 北陸環境科学研究所	
特記事項	(業務名) 令和8年度 坂井市上水道水質検査業務(PFOS及びPFOA)	遊離残留塩素	0.20 mg/L	

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	-----	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	-----	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	-----	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	-----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	-----	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	-----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	-----	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	-----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	-----	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	-----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	-----	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	-----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-----	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	-----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-----	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	-----	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	-----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	-----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	-----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	-----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	-----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	-----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	-----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	-----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	-----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	-----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-----	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	0.000002 mg/L	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	-----	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	-----	0.01 mg/L 以下	49	味	-----	異常でないこと
22	塩素酸	-----	0.6 mg/L 以下	50	臭気	-----	異常でないこと
23	クロロ酢酸	-----	0.02 mg/L 以下	51	色度	-----	5 度 以下
24	クロロホルム	-----	0.06 mg/L 以下	52	濁度	-----	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下		-----	-----	
26	ジブロモクロロメタン	-----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	-----	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	-----	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年10月 5日 ～ 令和 8年10月14日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目 (項目番号 1～52)

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

水質検査結果書

環研 第26K-0055307号
令和 8年10月14日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年10月 5日
依頼者	坂井市役所 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年10月 5日 10時45分	天候	前日： 雨	
検体の種類	浄水		当日： 曇り	
水道名	米納津地区	気温	21.0 ℃	水温 25.2 ℃
採水場所	----	採水者	宗京 則幸	
		所属	（株）北陸環境科学研究所	
特記事項	（業務名）令和8年度 坂井市上水道水質検査業務(PFOS及びPFOA)	遊離残留塩素	0.25 mg/L	

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	----	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	----	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	----	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	----	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	0.000002 mg/L	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	----	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	49	味	----	異常でないこと
22	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	50	臭気	----	異常でないこと
23	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	51	色度	----	5 度 以下
24	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	52	濁度	----	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下		----	----	
26	ジブロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年10月 5日 ～ 令和 8年10月14日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目（項目番号 1～52）

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

水質検査結果書

環研 第26K-0057501号
令和 8年10月16日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年10月 6日
依頼者	坂井市役所 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年10月 6日 14時 0分	天候	前日: 曇り	
検体の種類	浄水		当日: 曇り	
水道名	丸岡低区	気温	23.0 ℃	水温 22.5 ℃
採水場所	----	採水者	宗京 則幸	
		所属	(株) 北陸環境科学研究所	
特記事項	(業務名) 令和8年度 坂井市上水道水質検査業務(PFOS及びPFOA)	遊離残留塩素	0.30 mg/L	

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	----	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	----	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	----	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	----	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	0.000001 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	----	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	49	味	----	異常でないこと
22	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	50	臭気	----	異常でないこと
23	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	51	色度	----	5 度 以下
24	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	52	濁度	----	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下		----	----	
26	ジブロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年10月 6日 ～ 令和 8年10月16日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目 (項目番号 1～52)

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

水質検査結果書

環研 第26K-0057502号
令和 8年10月16日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年10月 6日
依頼者	坂井市役所 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年10月 6日 11時35分	天候	前日: 曇り
検体の種類	浄水		当日: 曇り
水道名	春江高架水槽	気温	24.0 ℃ 水温 19.5 ℃
採水場所	----	採水者	宗京 則幸
		所属	(株) 北陸環境科学研究所
特記事項	(業務名) 令和8年度 坂井市上水道水質検査業務(PFOS及びPFOA)	遊離残留塩素	0.40 mg/L

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	----	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	----	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	----	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	----	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	0.000001 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	----	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	49	味	----	異常でないこと
22	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	50	臭気	----	異常でないこと
23	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	51	色度	----	5 度 以下
24	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	52	濁度	----	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下		----	----	
26	ジブロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年10月 6日 ～ 令和 8年10月16日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目 (項目番号 1～52)

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

水質検査結果書

環研 第26K-0057503号
令和 8年10月16日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年10月 6日
依頼者	坂井市役所 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年10月 6日 9時20分	天候	前日: 曇り 当日: 曇り	
検体の種類	浄水	気温	20.0 ℃	水温 24.4 ℃
水道名	井向地区	採水者	宗京 則幸	
採水場所	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所	
特記事項	(業務名) 令和8年度 坂井市上水道水質検査業務(PFOS及びPFOA)	遊離残留塩素	0.20 mg/L	

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	-----	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	-----	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	-----	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	-----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	-----	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	-----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	-----	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	-----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	-----	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	-----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	-----	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	-----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-----	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	-----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-----	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	-----	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	-----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	-----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	-----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	-----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	-----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	-----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	-----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	-----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	-----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	-----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-----	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	0.000001 mg/L	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	-----	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	-----	0.01 mg/L 以下	49	味	-----	異常でないこと
22	塩素酸	-----	0.6 mg/L 以下	50	臭気	-----	異常でないこと
23	クロロ酢酸	-----	0.02 mg/L 以下	51	色度	-----	5 度 以下
24	クロロホルム	-----	0.06 mg/L 以下	52	濁度	-----	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下		-----	-----	
26	ジブロモクロロメタン	-----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	-----	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	-----	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年10月 6日 ～ 令和 8年10月16日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目 (項目番号 1～52)

JWWA−GLP053
水道ＧＬＰ認定

水質検査結果書

環研 第26K-0057504号
令和 8年10月16日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年10月 6日
依頼者	坂井市役所 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年10月 6日 10時25分	天候	前日: 曇り 当日: 曇り
検体の種類	浄水	気温	22.0 ℃ 水温 23.9 ℃
水道名	大針地区	採水者	宗京 則幸
採水場所	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特記事項	(業務名) 令和8年度 坂井市上水道水質検査業務(PFOS及びPFOA)	遊離残留塩素	0.20 mg/L

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	-----	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	-----	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	-----	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	-----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	-----	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	-----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	-----	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	-----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	-----	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	-----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	-----	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	-----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-----	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	-----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-----	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	-----	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	-----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	-----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	-----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	-----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	-----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	-----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	-----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	-----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	-----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	-----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-----	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	0.000001 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	-----	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	-----	0.01 mg/L 以下	49	味	-----	異常でないこと
22	塩素酸	-----	0.6 mg/L 以下	50	臭気	-----	異常でないこと
23	クロロ酢酸	-----	0.02 mg/L 以下	51	色度	-----	5 度 以下
24	クロロホルム	-----	0.06 mg/L 以下	52	濁度	-----	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下		----	----	
26	ジブロモクロロメタン	-----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	-----	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	-----	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年10月 6日 ～ 令和 8年10月16日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目（項目番号 1～52）

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

環研 第26K-0058401号
令和 8年10月16日

水質検査結果書

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年10月 7日
依頼者	坂井市役所 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市北陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年10月 7日 13時 5分	天候	前日: 曇り 当日: 晴れ	
検体の種類	浄水	気温	24.0 ℃	水温 20.0 ℃
水道名	羽崎浄水場	採水者	宗京 則幸	
採水場所	-----	所属	(株) 北陸環境科学研究所	
特記事項	(業務名) 令和8年度 坂井市上水道水質検査業務(PFOS及びPFOA)	遊離残留塩素	0.30 mg/L	

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	-----	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	-----	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	-----	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	-----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	-----	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	-----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	-----	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	-----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	-----	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	-----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	-----	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	-----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-----	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	-----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-----	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	-----	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	-----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	-----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	-----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	-----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	-----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	-----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	-----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	-----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	-----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	-----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-----	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	-----	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	-----	0.01 mg/L 以下	49	味	-----	異常でないこと
22	塩素酸	-----	0.6 mg/L 以下	50	臭気	-----	異常でないこと
23	クロロ酢酸	-----	0.02 mg/L 以下	51	色度	-----	5 度 以下
24	クロロホルム	-----	0.06 mg/L 以下	52	濁度	-----	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下		----	-----	
26	ジブロモクロロメタン	-----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	-----	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	-----	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年10月 7日 ～ 令和 8年10月16日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目 (項目番号 1～52)

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

環研 第26K-0058402号
令和 8年10月16日

水質検査結果書

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年10月 7日
依頼者	坂井市役所 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年10月 7日 14時15分	天候	前日： 曇り	
検体の種類	浄水		当日： 晴れ	
水道名	東二ッ屋地区	気温	23.0 ℃	水温 22.6 ℃
採水場所	----	採水者	宗京 則幸	
		所属	（株）北陸環境科学研究所	
特記事項	（業務名）令和8年度 坂井市上水道水質検査業務(PFOS及びPFOA)	遊離残留塩素	0.30 mg/L	

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	-----	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	-----	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	-----	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	-----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	-----	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	-----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	-----	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	-----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	-----	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	-----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	-----	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	-----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-----	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	-----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-----	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	-----	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	-----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	-----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	-----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	-----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	-----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	-----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	-----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	-----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	-----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	-----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-----	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	0.000003 mg/L	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	-----	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	-----	0.01 mg/L 以下	49	味	-----	異常でないこと
22	塩素酸	-----	0.6 mg/L 以下	50	臭気	-----	異常でないこと
23	クロロ酢酸	-----	0.02 mg/L 以下	51	色度	-----	5 度 以下
24	クロロホルム	-----	0.06 mg/L 以下	52	濁度	-----	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下		----	-----	
26	ジブロモクロロメタン	-----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	-----	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	-----	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年10月 7日 ～ 令和 8年10月16日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目（項目番号 1～52）