JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

水質検査結果書

環研 第26K-0072701号
令和 8年11月17日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年11月10日
依頼者	荏原商事株式会社 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年11月10日 12時40分	天候	前日： 曇り	
検体の種類	浄水		当日： 曇り	
水道名	春江高架水槽	気温	14.0 ℃	水温 15.3 ℃
採水場所	----	採水者	宗京則幸	
		所属	（株）北陸環境科学研究所	
特記事項	（業務名）坂井市上水道施設運転管理業務包括委託法定水質検査及び臨時水質検査	遊離残留塩素	0.40 mg/L	

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	-----	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	-----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	-----	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	-----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	-----	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	-----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	-----	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	-----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	-----	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	-----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-----	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	-----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-----	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	8.3 mg/L	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	-----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	-----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	-----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	-----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	-----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	-----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	-----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	-----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	-----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	-----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 mg/L	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	-----	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	7.5	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	-----	0.01 mg/L 以下	49	味	異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	-----	0.6 mg/L 以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	-----	0.02 mg/L 以下	51	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
24	クロロホルム	-----	0.06 mg/L 以下	52	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下		----	----	
26	ジブロモクロロメタン	-----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	-----	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	-----	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年11月10日 ～ 令和 8年11月17日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目（項目番号 1～52）

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

水 質 検 査 結 果 書

環研 第26K-0072702号
令和 8年11月17日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年11月10日
依頼者	荏原商事株式会社 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年11月10日 11時10分	天 候	前日： 曇り	
検体の種類	浄水		当日： 曇り	
水道名	井向地区	気 温	13.0 ℃	水 温 18.1 ℃
採水場所	-----	採水者	宗京則幸	
		所属	（株）北陸環境科学研究所	
特記事項	（業務名）坂井市上水道施設運転管理業務包括委託法定水質検査及び臨時水質検査	遊離残留塩素	0.20 mg/L	

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	-----	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	-----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	-----	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	-----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	-----	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	-----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	-----	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	-----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	-----	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	-----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-----	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	-----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-----	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	8.6 mg/L	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	-----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	-----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	-----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	-----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	-----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	-----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	-----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	-----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	-----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	-----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	-----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	-----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	-----	0.01 mg/L 以下	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 mg/L	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	-----	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	7.8	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	-----	0.01 mg/L 以下	49	味	異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	-----	0.6 mg/L 以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	-----	0.02 mg/L 以下	51	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
24	クロロホルム	-----	0.06 mg/L 以下	52	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	-----	0.03 mg/L 以下		----	----	
26	ジブロモクロロメタン	-----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	-----	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	-----	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年11月10日 ～ 令和 8年11月17日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目（項目番号 1～52）

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

水質検査結果書

環研 第26K-0072703号
令和 8年11月17日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年11月10日
依頼者	荏原商事株式会社 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社　北陸環境科学研究所
〒910-0026　福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771　FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者　　佐々木　滋

採水年月日及び時刻	令和 8年11月10日　11時30分	天候	前日:　曇り	
検体の種類	浄水		当日:　曇り	
水道名	大針地区	気温	13.0 ℃	水温　18.9 ℃
採水場所	----	採水者	宗京則幸	
特記事項	（業務名）坂井市上水道施設運転管理業務包括委託法定水質検査及び臨時水質検査	所属	（株）北陸環境科学研究所	
		遊離残留塩素	0.20 mg/L	

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml以下	29	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	ブロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ブロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	8.6 mg/L	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	----	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	----	0.04 mg/L 以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	----	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 mg/L	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	----	0.00005 mg/L 以下	48	ｐＨ値	7.7	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	49	味	異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	51	色度	0.5 度　未満	5 度　以下
24	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	52	濁度	0.1 度　未満	2 度　以下
25	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下		----	----	
26	ジブロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年11月10日　～　令和 8年11月17日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目52項目（項目番号 1～52）